

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-NL.ПБ68.B.02197/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОПУС-КОНТРАКТ» (ООО «ОПУС-КОНТРАКТ»).

Место нахождения : 127015, Россия, город Москва, улица Большая Новодмитровская, дом 23, строение 1, этаж 4, помещение I, комната №2.

Телефон: +74952150120, адрес электронной почты: info@opuscontract.ru.

Договор уполномоченного лица № 07/2022 от 23.05.2019 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ВЕТАР В.В.».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: НИДЕРЛАНДЫ, Blokmat 29, 8281 JH Genemuiden.

Географические координаты системы ГЛОНАСС: 52.612286°, 6.059697°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в плитках, маркировки «BLOQ», марок: Glory, Eternity, Fantasy, Majesty, Solace, Assembly, Sensity, Unity, Shapes, Canvas, Medium, Small, Large, Positive, Negative, Tradition, Rhythm, Connexion, Key, Sculpture, Renegade, Balance, Grain, Flow, Roma, Napoli, Venice, Firenze, Milan; в составе: нити из 100% полиамида, на подложке из битума или из полиуретана, высотой ворса от 2,3 мм до 4,6 мм, общей толщиной от 5,0 мм до 12,5 мм, общей поверхностной плотностью от 3600 г/м² до 5000 г/м², выпускаемые по Техническому описанию «Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, маркировки «BLOQ» № б/н от 13.03.2024 г.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-192/02-2025 от 27.02.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта анализа состояния производства № 02-ОС/16-04/24 от 08.05.2024 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 1 год с момента отгрузки. Срок службы не установлен.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.02.2025

по

26.02.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3560458/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-NL.ПБ68.В.02197/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3560458/baseInfo>